



检 测 报 告

编号: KPW20032601-01

项目类别: 水质检测

委托单位: 南京长源环保工程有限公司

(南京高速齿轮箱制造有限公司 400 亩)

检测类别: 委托检测

南京康鹏检测技术有限公司

二〇二〇年四月一日




南京康鹏检测技术有限公司

检测报告


第 1 页 共 2 页

委托单位	名称	南京长源环保工程有限公司(南京高速齿轮箱制造有限公司 400 亩)		联系电话	—
	检测地址			邮政编码	—
样品类别		工业废水		样品来源	瞬时采样
样品状态	液体	采样日期	2020. 3. 26 9:10	检测周期	2020. 3. 26-2020. 3. 27
采样环境	温度 13.6℃, 湿度 71%, 大气压 100.9KPa。				
检测目的	常规检测				
检测项目	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类				
参考标准	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准				
检验依据	pH 值—水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 悬浮物—水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 化学需氧量—水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 氨氮—水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 总磷—水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 总氮—水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 石油类—水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018				
检测仪器	紫外可见分光光度计 TU1901、COD 消解仪 KHCOD-100 型、COD 消解仪 KHCOD-8Z 型、酸度计 PHS-25、酸式滴定管 50mL、鼓风干燥箱 DHC-9146A、分析天平 ME104E、手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器 YX280A、红外分光油分析仪 OL1010 等				
检验结果	1. 检测结果见下页; 2. 标准要求中“——”表示标准中无标准限值; 3. 检测结果中“ND”为未检出, 括号内为方法检出限。				

编制:




一审:



二审:



批准:



检测机构 (签章)

签发日期 2020 年 4 月 1 日



检测结果表:

序号	检测参数	单位	检测点位	标准要求
			污水口	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准
1	pH 值	—	6.86	6~9
2	悬浮物	mg/L	29.5	≤400
3	化学需氧量	mg/L	38	≤500
4	氨氮	mg/L	18.59	—
5	总磷	mg/L	0.93	—
6	总氮	mg/L	29.98	—
7	石油类	mg/L	0.249	≤20

----以下空白----

